



## KLAIPĖDOS VANDUO

### VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G22.04400\_01

Data: 2022-12-30

Užsakovas, adresas **GNSB "Didieji Leliai" 301113541 Lelių g.5, Leliai, Klaipėdos r., 868388007 didiejileliai@gmail.com**  
Mėginys **Geriamasis vanduo**  
Mėginio nr. **G22.04400\_01** Mėginio kiekis **1,71**  
Mėginio paėmimo vieta **Žvaigždynų g. 15, Lelių k., Klaipėdos r.**  
Mėginį paėmė **Ramūnas Jonutis**  
Mėginio ND **Nenurodyta**  
Akto nr. **G22.04400**  
Mėginys paimtas (data, laikas) **2022-12-28 11:45** Mėginys pristatytas **2022-12-28 12:10**  
Tyrimas pradėtas **2022-12-28 12:10** Tyrimas baigtas **2022-12-30 11:22**

Eil. Nr.	Tyrimas, matavimo vnt.	Rezultatas	Tyrimo metodo žymuo	HN 24:2017 (ne daugiau)
1	Amonis, mg/l	1,94	ISO 15923-1:2013	0,5
2	Bendroji geležis, µg/l	4200	LST ISO 6332:1995	200
3	1,2-dichloretanai, µg/l	<2	LST EN ISO 10301:2000	3
4	Aliuminis, µg/l	14	LST ISO 10566:1998	200
5	Benzenas, µg/l	<0,1	LST EN ISO 6468:2000	1
6	Benzo(a)pirenas, µg/l	<0,001	LST EN ISO 6468:2000	0,01
7	Boras, mg/l	0,15	LST ISO 9390:1998	1
8	Bromatas, µg/l	<1	LST EN ISO 15061:2002	10
9	Chloridas, mg/l	6,24	LST EN ISO 10304-1:2009	250
10	Chromas, µg/l	<0,5	LST EN ISO 15586:2004	50
11	Cianidas, µg/l	<1	LST ISO 6703-1:1998	50
12	Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l	<0,01	LST EN ISO 17993:2004	0,1
13	Gyvsidabris, µg/l	<0,1	LST EN ISO 17852:2008	1
14	Haloformų suma, µg/l	<0,10	LST EN ISO 10301:2000	100
15	Manganas, µg/l	89	LST ISO 6333:1998	50
16	Pesticidų suma, µg/l	<0,01	LST EN ISO 6468:2000	0,5
17	Selenas, µg/l	<1	LST EN ISO 15586:2004	10
18	Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l	<0,10	LST EN ISO 10301:2000	10
19	Žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens	< 1.0	LST EN ISO 7899-2:2001	0

Laboratorijos vadovė



Irena Getautienė

#### Paaiškinimai:

1. < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta – nustatyta, bet < 3,0 (mažiau už 3,0)
3. Už mėginių paėmimą laboratorija neatsako
4. Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
5. Be raštiško laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolo dalis

AB „Klaipėdos vanduo“