

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  
direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d.  
įsakymu Nr. B1-297

**Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  
Klaipėdos departamentas**

(įstaigos pavadinimas)

**Geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros  
metinės statistinės ataskaitos patikrinimo aktas**

2023 m. vasario 20 d.

Nr.

37VAND-433

(data)

Klaipėda

(vieta)

Patikrinimo aktą surašęs pareigūnas (ai)

*1 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rima Slaboševičienė*

Pavedimas

2023-02-20 Nr.

0429311/37FIS-5080

Patikrinimo rūšis

Planinis

Patikrinimo tikslas

*bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens nuolatinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros vykdymo kontrolė, saugos kontrolė, kokybės kontrolė*

Ūkio subjektas

*GNSB DIDIEJI LELIAI, 301113541, Lelių kaimo vandenvietė, Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Leliai  
Registro numeris: 550000554  
Rizikos grupė: Vidutinės rizikos grupė*

Ekonominės veiklos rūšys

Pagrindinė

*Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, 36.0*

Patikrinime dalyvavęs (-ę) tikrinamo ūkio subjekto įgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai)

Vartotojų skundai

*Vartotojų skundų VMVT Klaipėdos departamentas 2022 metais negavo.*

Paskutinis patikrinimas atliktas

2022-01-28

(data)

aktas Nr. 37VAND-111

Trūkumų šalinimas

*Paskutinis neplaninis patikrinimas atliktas 2022-01-28, patikrinimo aktas Nr. 37VAND-111 (atliktas Geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos administracinis patikrinimas), vandenvietę eksploatuoja gyvenamųjų namų savininkų bendrija, vandenį vartoja patys, vandens kokybės (indikatorinių rodiklių) neatitikimų sprendžia individualiai.*

Nustatyta:

<i>KT-2-2-D5 „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymo kontrolė atliekant administracinę veiklos patikrinimą“</i>			
Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktis Taip/Ne/ Netikrinta	Pastabos
1	<i>Ar parengtas ir suderintas geriamojo vandens programinės priežiūros planas (už ataskaitinį laikotarpį)?</i>	<i>Taip</i>	<i>Geriamojo vandens programinės priežiūros planas 2022 metams su VMVT Klaipėdos departamentu buvo suderintas 2022-01-25.</i>
2	<i>Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti A grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 21 p.)?</i>	<i>Taip</i>	<i>Vandens tyrimo protokolas 2022-09-01 Nr. G22.02834_01, ištirti visi privalomi rodikliai.</i>
3	<i>Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami suplanuoti B grupės rodikliai (nurodyti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 22 p.)?</i>	<i>Taip</i>	<i>Ištirti visi Geriamojo vandens programinės priežiūros plane nurodyti tirti rodikliai. Vandens tyrimo protokolas 2022-12-30 Nr. G22.04400_01, tyrimas atliktas AB "Klaipėdos vanduo" laboratorijoje.</i>
4	<i>Ar A grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)?</i>	<i>Taip</i>	<i>Pagal suderintą Geriamojo vandens programinės priežiūros planą mėginio paėmimas buvo suplanuotas 05 mėn., TAČIAU paimtas 2022-08-29.</i>
5	<i>Ar B grupės rodiklių programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per kalendorinius metus atitinka suplanuotą (nurodytą Lietuvos higienos normos HN 24:2017 25.3 papunktyje)?</i>	<i>Taip</i>	<i>Pagal suderintą Geriamojo vandens programinės priežiūros planą mėginio paėmimas buvo suplanuotas 11 mėn., TAČIAU paimtas 2022-12-28.</i>
6	<i>Ar geriamojo vandens mėginiai imami suplanuotose mėginių ėmimo vietose (geriamojo vandens vartojimo vietose, išskyrus atvejus, kai dalį vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens mėginių galima imti iš paruošto geriamojo vandens patekimo į skirstomąjį tinklą vietų ir iš kitų vandens tiekimo objekto teritorijos vietų)?</i>	<i>Taip</i>	<i>Mėginiai paimti iš suplanuotų vartojimo vietų.</i>
7	<i>Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens mikrobinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?</i>	<i>Taip</i>	<i>Visi tirti mikrobiniai rodikliai atitiko reikalavimus.</i>
8	<i>Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens cheminių (toksinių) rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus? (jei neatitinka, nurodyti ar taikoma išlyga)</i>	<i>Taip</i>	<i>Visi tirti cheminiai (toksiniai) rodikliai atitiko reikalavimus.</i>
9	<i>Ar tiriamų programinės priežiūros metu indikatorinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?</i>	<i>Ne</i>	<i>Iš ištirtų indikatorinių rodiklių specifiukuotas vertes viršijo amonis (1,94 mg/l), bendroji geležis (4200 µg/l), manganas ( 89 µg/l), kvapo ir skonio slenksčiai nepriimtini vartotojams. Visi kiti rodikliai atitiko reikalavimus.</i>

10	Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo vandens parametrų (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės atitinka teisės aktų reikalavimus?	Taip	Parametrų vertės iširtos 2019 m., atitiko reikalavimus, reikalaujamas tyrimų skaičius 1 mėg. per 10 metų
11	Ar imamasi taisomųjų veiksmų, reikalingų pažeistiems geriamojo vandens mikrobiniams, toksiniams (cheminiams), indikatoriniams (jei tai būtina žmonių sveikatai apsaugoti) rodikliams atkurti?	Taip	Leidžiamas vertes viršijo penki indikatoriniai rodikliai (žiūrėti akto p. 9), geriamajame vandenyje mikrobiniai ir toksiniai rodikliai atitiko reikalavimus. Vandenvietę eksploatuoja gyvenamųjų namų savininkų bendrija, vandenį tiekia savo bendrijos nariams. GNSB "Didieji Leliai" 2021-05-31 raštu Nr. 116/2021 kreipėsi į AB "Klaipėdos vanduo" dėl kvartalo prijungimo prie centralizuotų tinklų TAČIAU apie gautą atsakymą informacijos VMVT Klaipėdos departamentas neturi.
12	Ar apie pažeistus geriamojo vandens rodiklius, veiksmus, reikalingus tiems rodikliams atkurti, papildomas saugumo priemonės teisės aktų nustatyta tvarka informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai?	Taip	VMVT Klaipėdos departamentui pateikiamos vandens tyrimų protokolų kopijos. Vandenvietę eksploatuoja gyvenamųjų namų savininkų bendrija, žiūrėti akto p. 15.
13	Ar imamasi veiksmų, kai iširtos geriamojo vandens parametrų (radiologinių rodiklių: radono, tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės neatitinka teisės aktų reikalavimų?	Netikrinta	Nebuvo būtinumo, žiūrėti akto p. 10.
14	Ar apie geriamajame vandenyje esančių radioktyvių medžiagų keliamą pavojų vartotojų sveikatai, taisomąsias priemones bei priemones, kurias gali reikėti taikyti, informuojama savivaldybės vykdomoji institucija, VMVT teritorinis departamentas, geriamojo vandens vartotojai?	Netikrinta	Nebuvo būtinumo, žiūrėti akto p. 10.
15	Ar apie programinės priežiūros rezultatus viešai pranešama vartotojams?	Taip	Gyventojai informuojami internetinėje svetainėje, nuoroda: <a href="https://didiejileliai.lt/vandens-tyrimai-2/">https://didiejileliai.lt/vandens-tyrimai-2/</a>

#### Papildoma informacija

Pateikta "Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2022 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita" užpildyta teisingai, pateikta laiku.

Geriamojo vandens programinės priežiūros planas 2023 metams su VMVT Klaipėdos departamentu dar nesuderintas.

Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-141 redakcija), III skyrius, 10 punktas..

Geriamojo vandens programinės priežiūros planas suderintas, ištirti visi A grupės rodikliai, visi reikalauti ištirti B grupės rodikliai. 2022 metais ištirti mikrobiniai, toksiniai rodikliai, dauguma indikatorių rodiklių atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai specifikuotas vertes. Nustatyti pažeidimai:

1. Leidžiamas specifikuotas vertes viršijo 5 indikatoriai rodikliai (amonis, bendroji geležis, manganas, kvapo slenkstis, skonio slenkstis), vandenvietę eksploatuoja gyvenamųjų namų savininkų bendrija, vandeniui apsirūpina patys, kokybės problemas sprendžia individualiai.

2. Nustatytas programinės priežiūros vykdymo neatitikimas (A grupės rodiklių tyrimui mėginys vietoje 05 mėn. paimtas 08 mėn.)

„Dėl tikrinusiojo VMVT pareigūno (-ų) veiksmų galite kreiptis elektroniniu paštu [info@ymvt.lt](mailto:info@ymvt.lt) ar [skundai@ymvt.lt](mailto:skundai@ymvt.lt), telefonu (8 5) 240 4361 arba adresu Siesikų g. 19, Vilnius. Norint pasikonsultuoti dėl į patikrinimo aktą įtrauktų reikalavimų ar pateikti pasiūlymus, pastebėjimus, kreipkitės nemokamu telefonu 8 800 40 403 ar el. paštu [klausimai@ymvt.lt](mailto:klausimai@ymvt.lt). Daugiau informacijos, susijusios su VMVT vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūra, ieškokite interneto svetainėje [www.ymvt.lt](http://www.ymvt.lt)“.

Nurodymai.

1. Spręsti vandens kokybės problemas. Vykdyti teisės aktų reikalavimus.

2. Paruošti ir pateikti VMVT Klaipėdos departamentui suderinimui Geriamojo vandens programinės priežiūros planą 2023 metams iki 2022-02-28.

Imti mėginiai

produkto kodas, pavadinimas	skaičius	produkto kodas, pavadinimas	skaičius	produkto kodas, pavadinimas	skaičius	produkto kodas, pavadinimas	skaičius

Pridedami papildomi dokumentai

Geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita 2022 metų, tyrimų protokolai.PDF 2023-02-06

Surašyti akto 2 egzemplioriai ir perduoti:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas  
GNSB DIDIEJI LELIAI, 550000554 Lelių kaimo vandenvietė


Patikrinimas pradėtas 2023-02-20 13:40  
(diena, valanda)

Patikrinimas baigtas 2023-02-20 15:30  
(diena, valanda)

Tikrino:

Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė

(pareigos)

  
(parašas)

Rima Slaboševičienė

(vardas, pavardė)

Dalyvavo:

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

Ūkio subjekto (juridinio asmens arba jo struktūrinio padalinio) vadovas (įgaliotas darbuotojas)/ fizinis asmuo (dirbantis pagal verslo liudijimą)

(parašas)

(vardas, pavardė)

