



Užsakymo nr.: G23.01655

## KLAIPĖDOS VANDUO

## VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.01655\_01

Data: 2023-05-12

Užsakovas, adresas **GNSB "Didieji Leliai" Lelių g.5, Leliai, Klaipėdos r.**  
Mėginys **Geriamasis vanduo**  
Mėginio nr. **G23.01655\_01** Mėginio kiekis **0,2 l**  
Mėginio paėmimo vieta **Lelių g. 48, Leliai**  
Mėginį paėmė  
Mėginio ND **Nenurodyta**  
Akto nr. **G23.01655**  
Mėginys paimtas (data, laikas) **2023-05-09** Mėginys pristatytas **2023-05-09 10:30**  
Tyrimas pradėtas **2023-05-09 10:30** Tyrimas baigtas **2023-05-12 10:22:40**

Eil. Nr.	Tyrimas, matavimo vnt.	Rezultatas	Tyrimo metodo žymuo	HN 24:2023 (ne daugiau)
1	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C, 1 ml	78	LST EN ISO 6222:2001	Nėra nebūdingų pokyčių

Chemijos specialistė



Asta Milkintienė

## Paaškinimai:

1. < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta – nustatyta, bet < 3,0 (mažiau už 3,0)
3. Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
4. Be raštiško laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
5. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB „Klaipėdos vanduo“